

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области
в Корсаковском районе и порту Корсаков

694020, Корсаков, ул. Нагорная 7/1, Телефон: 4-10-47; Факс: 4-11-50;

Предписание № /315/14
об устранении выявленных нарушений

«10» июня 2024 г.

г. Корсаков

При проведении профилактического визита в отношении: в отношении Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8» Корсаковского городского округа Сахалинской области» ИНН 6504036423 ОГРН 1026500783957, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г., ст. 11, 24

В нарушение п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены, полы и потолки в следующих помещениях имеют дефекты: группа раннего возраста № 3 для детей от 2 до 3 лет – в спальне нарушена герметичность швов и целостность линолеума; дефекты отделки стен в помещении подготовительной группы № 5 для детей от 6 до 7 лет.

В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в подготовительной группе № 11 для детей от 6 до 7 лет - унитаза имеет трещины, на раковине для мытья рук имеются сколы, что не соответствует требованиям.

Согласно экспертному заключению № ОИ/2-0380.1-24 от 27.05.2024 параметры микроклимата не соответствуют требованиям табл. 5.34, раздела V, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части температуры воздуха в помещении спортивного зала (установлено 25,5оС, при нормативе 19-21оС)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю: в срок до 01.10.2024**

1. Организовать мероприятия по нормализации показателей микроклимата в помещениях спортивного зала
2. Обеспечить целостность покрытий стен, полов в помещениях групповых №3, №5
3. Обеспечить целостность санитарных приборов в группе № 11

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 8» Корсаковского городского округа Сахалинской области» ИНН 6504036423 ОГРН 1026500783957 в лице заведующего

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области в Корсаковском районе и порту Корсаков по адресу: г. Корсаков, ул. Нагорная, 7/1, тел./факс

84243541150, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.10.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

<u>нач. отдела</u>	<u>[подпись]</u>	<u>И. И. Мухоморова</u>
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « <u>18</u> » <u>06</u>	20 <u>24</u> г. <u>[подпись]</u>	<u>И. И. Мухоморова</u>
	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
